



Checkliste Trinkwasser

Führen Sie, gemäß der Trinkwasserverordnung, regelmäßig Untersuchungen auf Legionellen in einem Labor durch?

ja nein

Sind die Wasserleitungen von Löschwassersystemen getrennt?

ja nein

Werden regelmäßig am entlegensten Punkt des Hauses die Wasserleitungen aufgedreht und gespült?

ja nein

Werden diese Maßnahmen auch mit Datum und Unterschrift dokumentiert?

ja nein

Werden die Duschköpfe nach dem Verkalkungsgrad regelmäßig entkalkt? (Empfehlung: kristallisierte Zitronensäure)

ja nein

Werden die Perlatoren im Wasserhahn regelmäßig entkalkt?

ja nein

Werden die Klimaanlage, die mit Wasser zur Kühlung betrieben werden, regelmäßig desinfiziert?

ja nein

Wird bei Springbrunnen in der Lobby oder auf der Terrasse regelmäßig das Wasser gewechselt und desinfiziert?

ja nein

Werden die Boiler auf eine Betriebstemperatur von 70°C gebracht?

ja nein

Werden die Leitungen regelmäßig mit heißem Wasser (70°C) gespült?

ja nein

Wird auch in den Wellnessbereichen und der Dampfsauna auf eventuelle Verkeimungen geachtet?

ja nein

Wird im Schwimmbad auf eine fach- und sachgerechte Chlorung geachtet?

ja nein

Werden die Whirlpools entsprechend gereinigt und desinfiziert? Auch hier besteht erhebliche Infektionsgefahr.

ja nein